



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Мистюкова А.П., д. 7

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): Общее образование (Общеобразовательная деятельность).

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5387,6 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10591 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №20 г. Липецка

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Мистюкова А.П., д. 7

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная собственность.

Административно-территориальная подведомственность (муниципальная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования администрации города Липецка
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Общеобразовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 380 посещаемость, 250 пропускная способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О, Г, С, У

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения;
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,
5	пандусы	предусмотреть установку внутренних пандусов
6	подъемные платформы (аппарели)	предусмотреть подъемник для инвалидов
7	раздвижные двери	Предусмотреть раздвижные двери во входной группе

8	доступные входные группы	установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить опорные поручни с обеих сторон, оборудовать рельефной тактильной полосой марш, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить горизонтальные завершения поручня с нормативом 30 см., оборудовать вход пандусом или подъемником, увеличить ширину тамбура до 1,8 м., увеличить глубину площадки до 2,2 м.;
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Этаж 1: Санузел отдельный - Дверной проём - Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 1: Санузел отдельный - Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов; Этаж 1: Санузел отдельный - Раковина - опорный поручень - установить опорные поручни; Этаж 2: Санузел отдельный - Дверной проём - Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 2: Санузел отдельный - Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов; Этаж 2: Санузел отдельный - Раковина - опорный поручень - установить опорные поручни
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.; предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть

		контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении

		услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий

3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика; тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить опорные поручни с обеих сторон, оборудовать рельефной тактильной полосой марш, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить горизонтальные завершения поручня с нормативом 30 см., оборудовать вход пандусом или подъемником, увеличить ширину тамбура до 1,8 м., увеличить глубину площадки до 2,2 м.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения, предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, оборудовать лестничный марш пандусом или подъемником, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефные полосы перед маршем, уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения, предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефные полосы перед маршем, уменьшить выступ навесного оборудования в зоне</p>	

<p>движения, предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, оборудовать лестничный марш пандусом или подъемником, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефные полосы перед маршем;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Жилые помещения», а именно: оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, установить приспособления для перехода с кресла-коляски на кровать, увеличить проход между кроватями до 1 м., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, установить приспособления для перехода с кресла-коляски на кровать, увеличить проход между кроватями до 1 м., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, установить приспособления для перехода с кресла-коляски на кровать, увеличить проход между кроватями до 1 м.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: уменьшить высоту средств информации до 1,6 м., оборудовать помещение малогабаритными аудиовизуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах</p>	
---	--

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы _____

Ю.А. Некрасова

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов _____



(Должность, Ф.И.О.)

Председатель МО

Керемусов В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте _____

Е.С. Терушова

(Должность, Ф.И.О.)

Зам. заведующей ЗЛ. Е.Ю. Зыкина
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк» Кёсе В.Г.

